



三項電力品質與能量耗損分析儀

<input type="checkbox"/> 內教 <input checked="" type="checkbox"/> 外教 校驗單位：宇正校正實驗室					購入日期: 2016/07/21	
廠牌及型號	校驗週期(月)	校驗日期	下次校驗日期	判定	校驗	精密度
FLUKE FLUKE-434	12	2023/03/03	2024/03/03	合格	宇正校正實驗室	± 0.5%



電力分析儀

<input type="checkbox"/> 內教 <input checked="" type="checkbox"/> 外教 校驗單位：宇正校正實驗室					購入日期: 2020/12/16	
廠牌及型號	校驗週期(月)	校驗日期	下次校驗日期	判定	校驗	精密度
YOKOGAWA CW500	12	2022/10/07	2023/10/07	合格	宇正校正實驗室	± 0.5%



